8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное сырье, в соответствии с действующими правилами.

9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу светильника производить только при отключенной сети питания.

9.2 Конструкция светильника отвечает требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

9.3 Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

9.4 При эксплуатации светильника запрещены:

- доработка светильника без согласования с разработчиком;
- эксплуатация светильника в разобранном виде или с поврежденным плафоном;
- эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

10 КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

_____ _____

наименование изделия обозначение

_____

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации_____

Наработка после последнего ремонта_____

Причина поступления в ремонт_____

_____

_____

Сведения о произведенном ремонте

_____

_____

_____

Сведения о приемо-сдаточных испытаниях _____

(Соответствует/ не соответствует)

Причины несоответствия_____

_____

_____

_____

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ РЕМОНТА

_____ _____

наименование изделия обозначение

_____ согласно_____

вид ремонта вид документа

Принят в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Руководитель ОТК

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

LEDeffect

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

П А С П О Р Т

Светильник со светодиодными источниками света
Серии Офис IP54 (Clip In)

LE-СВО-03-040-0807-54Д ПС 1.1



2018 г.

Настоящий паспорт выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Светильник со светодиодными источниками света, серии Офис IP54 (Clip In)
Модель: LE-CBO-03-040-0807-54Д
Дата изготовления: 2018 г.
Наименование изготовителя: ООО «ЛЕД – Эффект»
Почтовый адрес изготовителя: 115201, Россия, город Москва, Каширский проезд, дом 13, строение 2
Срок службы изделия: 10 лет
Декларация о соответствии: ТС № RUД-RU.AB72.B.00147 срок действия с 25.06.2013 по 24.06.2018 г.
Соответствие требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к разработке, производству, поставке и обслуживанию.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2.1

№	Наименование параметра изделия	Значение параметра
1	Световой поток, лм	2900*
2	Мощность, Вт	33**
3	Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм	600x600x65
4	Размеры упаковки, (ДхШхВ), мм	630x610x80
5	Вес, кг Нетто Брутто	 3,4 3,9
6	Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
7	Класс светораспределения	П
8	Кривая силы света	Д
9	Индекс цветопередачи, CRI	>80
10	Пульсации светового потока, %, менее	1
11	Коэффициент мощности, не ниже	0,9
12	Класс электробезопасности	I
13	Класс защиты, IP	54
14	Климатическое исполнение	УХЛ 4
15	Температурный диапазон, °С	0…+45***
16	Цветовая температура, К	4000****

Примечание: *- Начальный световой поток каждого модуля в выборке должен быть не менее 90% номинального светового потока ГОСТ Р 56231-2014 п.8.1.
**- Фактическая измеренная мощность не должна превышать заявленную более чем на 10% ГОСТ Р 55701.1-2013 п. 7
*** - без образования конденсации
****- Цветовая температура указана по ГОСТ Р 54350-2015, таблица 2.2

Таблица 2.2

Цветовая температура	Номинальное значение коррелированной цветовой температуры, К	Область допустимых значений коррелированной цветовой температуры, К
Х	5000	5028±283
Д	4000	3985±275
Т	3000	3045±175

Светильник рассчитан на подключение к электрической сети, соответствующей ГОСТ 13109-97- Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Составные части

Таблица 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество
LE-CBO-03-040-0807-54Д	Светильник со светодиодными источниками света	1
	Упаковка	1

3.2 Запасные части, инструмент, приспособления и средства измерения

Запасные части в комплект поставки не входят.

4 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Таблица 4.1

Обозначение документа	Наименование документа	Количество экземпляров (штук)
	Руководство по эксплуатации	1 (на партию)
LE-CBO-03-040-0807-54Д ПС 1.1	Паспорт	1(на изделие)

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантии изготовителя:
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
Гарантийный срок устанавливается 36 мес. с даты поставки при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования и хранения.
В случае выхода светильников из строя во время гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, и заполненной ремонтной карты, потребитель предъявляет претензии в соответствии с действующим законодательством.
Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые направлены на улучшение технических характеристик, и технологичности производства.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Светильник со светодиодными источниками света, серии Офис IP54 (Clip In)
Модель LE-CBO-03-040-0807-54Д

Упакован ООО «ЛЕД-Эффект» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник цеха _____ Макаренков А.В. М.П.
должность личная подпись расшифровка подписи

09.03.2018
число, месяц, год

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник со светодиодными источниками света, серии Офис IP54 (Clip In)
Модель LE-CBO-03-040-0807-54Д

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Руководитель Отдела контроля качества _____ Бабакаев Е.С. М.П.
личная подпись расшифровка подписи

09.03.2018
число, месяц, год

Заказчик (при наличии)

Печать

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число