

1. Назначение

1.1. Светильники настенные предназначены для общего освещения административно-общественных, производственных помещений и освещения клинических зон больниц (ВН), и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В ($\pm 5\%$), 50 Гц ($\pm 2\%$). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, (ГОСТ Р МЭК 60598-2-25 для светильника ВН), ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильники соответствует степени защиты IP20 (Mirror light IP40) по ГОСТ 14254-96.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I

1.6. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала (светильники VELA 140 и 240 – на поверхность из трудно воспламеняемого материала).

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять верхнюю часть. В светильнике ВН снять боковые крышки и рассеиватели, в светильнике STEP – боковые крышки и кронштейны.

4.3. Провода питания (и провода низковольтной сети в светильнике ВН) подвести к светильнику через отверстие в корпусе.

4.4. Закрепить светильник на опорной поверхности и подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. В светильнике ВН 236 к клемме L1 (для светильника ВН 136 – L) подключается провод от выключателя общего (верхнего) освещения.

4.5. Вставить лампу (лампы).

Внимание! Использование в светильниках VELA 140 и 240 ламп мощностью более 40 Вт недопустимо. Рекомендуется использовать свечеобразные лампы накаливания мощностью 40 Вт с диаметром колбы 30 мм.

4.6. Собрать светильник.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия № _____

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;


10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартера браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь ЭмПРА / ЭПРА	Схема электрических соединений ЭмПРА / ЭПРА	Коэффициент мощности ЭмПРА / ЭПРА	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Технические условия
OTN 118 136	ЛЛ G13	1 1a	0,5 0,85	630x140x87 1240x140x87	1,8 2,7	ТУ 3461-001-44919750-07
ВН 136 236 236/118	КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G11+ ЛЛ G13	- / 4 - / 3 - / 5	0,96	600x115x135 600x115x135 860x115x135	2,5 3,0 3,6	ТУ 3461-011-44919750-07
VELA 218 126 140 240	КЛЛ 2G11 G24-d3/G24-q3 ЛН, E27 ЛН, E27	2 / ЭПРА 1 / ЭПРА - -	0,6 / 0,96 0,5 / 0,96 1,0 1,0	320x320x95	2,5 2 1,6 2,2	ТУ 3461-001-44919750-07
FROST 218	КЛЛ 2G11	2 / ЭПРА	0,6/0,96	350x350x95	3,2	ТУ 3461-001-44919750-07
STEP 114 128 135	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	675x153x45 1275 x153x45 1575 x153x45	1,5 2,1 2,4	ТУ 3461-001-44919750-07
FLEX/W 114 128 135				700x104,5x77,3 1400 x104,5x77,3 1600 x104,5x77,3	2,5 5 6	ТУ 3461-001-44919750-07
Mirror light 115	ЛЛ G13	Приведена на ЭПРА	0,6	580x88x45	0,6	ТУ 3461-001-44919750-07